



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Удомельскому и Лесному районам
(Главное управление МЧС России
по Тверской области)

ул. Автодорожная, 12, г. Удомля, Тверская обл., 171841

Тел. (48255)5-38-46 Факс (48255)5-09-23

E-mail: ond_udomlya@69.mchs.gov.ru

31.03.2022 г. №76/ а/д №16

Директору МБУ ДО «ДДТ»

пр. Курчатова, д.17,
город Удомля, 171841

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении причин и условий способствующих
совершению административного правонарушения

«31» марта 2022 года

г. Удомля, ул. Автодорожная, д. 12

Я, государственный инспектор Удомельского и Лесного районов Тверской области по пожарному надзору, дознаватель ОНД и ПР по Удомельскому и Лесному районам УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Тверской области старшина внутренней службы Соколова Кристина Юрьевна, рассмотрев постановление о наложении административного взыскания за нарушение требований в области пожарной безопасности № 16 от «31» марта 2022 г. и другие материалы административного дела в отношении директора МБУ ДО «ДДТ» Филипповой Ирины Юрьевны

установил, что

28.03.2022 проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в дошкольной группе МБУ ДО «ДДТ», расположенном по адресу: Тверская область, Удомельский городской округ, д. Дерягино, д.62, в ходе которой выявлены следующие нарушения:

1. На объекте отсутствуют индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения. Основание: п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020.
2. На момент проверки инструкция мерам пожарной безопасности разработана не в соответствии с действующими правилами противопожарного режима. Основание: п. 2, 392, 393, 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.
3. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре находится в неисправном состоянии, отсутствует звуковой сигнал. Основание: п. 54 Правил

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

4. Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям нормативных документов. Основание: п. 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года; ФЗ №123 от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4, ст. 6; ГОСТ Р 12.2.143-2009; ГОСТ 12.4.026-2015;

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны ответственного должностного лица директора МБОУ ДО «Удомельский ДШИ» Марковой Оксаны Николаевны.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. Провести с работниками дошкольной группы МБУ ДО «ДДТ» дополнительные занятия по требованиям пожарной безопасности.
2. Организовать и устранить выявленное нарушение.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Дознаватель ОНД и ПР
по Удомельскому и Лесному районам
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Тверской области
старшина внутренней службы

«31» марта 2022 года



К.Ю. Соколова